

Guderup- Stevning Vandværk

### Tilsynsbrev for den 23. marts 2025

Sønderborg Kommune var på tilsyn på Guderup- Stevning Vandværk den 23.marts. Til stede var Finn Pedersen, Viggo Hansen, Poul Pedersen, Benjamin Linnebjerg og Susanna Esbensen.

Vandværket blev gennemgået og fremstår i god hygiejnisk og teknisk tilstand. Der er ingen bemærkninger til selve vandværket vedligehold.

Vi havde nogen gode diskussioner angående:

#### **Beredskab**

Vand og Teknik står for IT beredskabet på vandværket. Forskellige elementer er udskiftet, så som SRO.

Boringerne er sikret med alarmer ved tørbrøndene, og det kommer der tilsvarende når boringernes afslutninger bliver hævet op til terræn og beskyttet af en overjordisk råvandsstation. Døren til selve vandværket er altid låst, det samme gælder døren til selve bygningen.

#### **Renovering af boringerne**

Der er etableret en ny boring nord for vandværket. De to ældre boringer syd for vandværket bliver erstattet af nye erstatningsboring. Formålet er at komme de små forekomster af pesticider til livs.

Når alle nye boringer er etableret og taget i drift, bliver der taget råvandsprøver for at verificere, at der ikke findes pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i råvandet.

Det vil da være muligt for Guderup Stevning Vandværk på ny at få en længerevarende indvindingstilladelse. Den skal søges ved Benjamin Linnebjerg.

#### **Analyseprogram**

Kontrolprogrammet for Guderup Stevning Vandværk er overholdt, og det samme gælder drikkevandskvaliteten i de analyser, der bliver foretaget.

Sønderborg Kommune  
Rådhusvej 10  
6400 Sønderborg  
T: 88 72 64 00

E: sesb@sonderborg.dk  
W: sonderborgkommune.dk



Det er dog unødvendigt at gentage målingerne af de radioaktive parametre, da vi ikke har kilder til forurening med sådanne stoffer i Danmark.

Sønderborg Kommune vurderer, at det giver mening at gennemgå kontrolprogrammet for Guderup Stevning Vandværk, og udelukkende foretage analyser der har sin berettigelse.

### **Vandforbrug**

Der er indberettet et merforbrug fra 2024 til 2025 på 40.000 m<sup>3</sup>. Merforbruget er ikke et faktisk forbrug.

Der er tale om en teknisk detalje, da forbruget i 2025 afspejler et forbrug over 14 måneder (oktober 2024 til december 2025) i stedet for et årligt forbrug over 12 måneder. Det skyldes at vandværket ønsker aflæsning efter kalenderåret fra januar til januar.

Indberetning kommer næste år til at afspejle et 12 måneders forbrug på ny.

### **Drikkevandspuljen**

Susanna gjorde opmærksom på at det er muligt at søge om tilskud til sløjfning af borer og brønde gennem drikkevandsfonden pulje til formålet. Se eventuelt [Tilskud til sløjfning af brønde - Miljøstyrelsen](#). Puljen bliver genåbnet i 2026.

Venlig hilsen

Susanna Esbensen  
2974 3930  
sesb@sonderborg.dk